

Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,
литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;

литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7

Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: cherepovets@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),

начальник бактериологической лаборатории

 Ю.В.Кузькина

5 апреля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 24-01-02-2756 от 5 апреля 2024 г.

Заказчик (полное наименование)*:	Муниципальное унитарное предприятие Чагодощенского муниципального округа "Универсал"
Юридический адрес заказчика*:	162431, Вологодская область, Чагодощенский район, рабочий поселок Сазоново, Советская улица, дом 47
Фактический адрес заказчика*:	162400, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Сазанова улица, дом 2а
Контактный телефон*:	+7 960-294-53-86
ИНН заказчика*:	3522004644
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	Заявка от 27.02.2024 № Ж000-000215
Цель испытаний*:	производственный контроль
Код образца (пробы):	35-00-01/03842-24
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Источник исследования*:	Водопровод МУП "Универсал", наружная сеть
Место отбора, адрес*:	Чагодощенский р-н, п. Сазоново, улица Советская, д.3
Точка отбора*:	водоразборная колонка (ВРК)
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 08 ч. 00 мин. 27 марта 2024 г. по 08 ч. 10 мин. 27 марта 2024 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	инженер- эколог Аллаберганова В.Л.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	без номера от 27.03.2024
Дата и время доставки (образца) пробы:	27 марта 2024 г. в 16 ч. 04 мин.

должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач-бактериолог Скопенко О.Л.
Описание образца (пробы) испытаний:	1 по 0,5 дм3 стерильная стеклянная бутылка
Дополнительные сведения:	проба не опечатана

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Бактериологическая лаборатория
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,
Литер А главный корпус, 2 этаж помещения № 16-46

Дата и время доставки образца (пробы):	27 марта 2024 г. в 16 ч. 14 мин.
Дата начала исследования:	27 марта 2024 г.
Дата окончания исследования:	29 марта 2024 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат Тип 1293/LP -111	293/9	Протокол № 9 до 18.03.2026

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0 КОЕ/1 см3	не более 50 КОЕ/см3	МУК 4.2.3963-23 глава V п.5.2, п.5.3
Escherichia coli	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см3	МУК 4.2.3963-23 глава VII п.7.3
Энтерококки	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см3	МУК 4.2.3963-23 глава VIII п.8.3
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100 см3	МУК 4.2.3963-23 глава VI п.6.3

Дополнительные сведения по результатам испытаний: отсутствуют

Информация о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствует

Мнения и интерпретации: отсутствуют

Ответственный за оформление протокола:

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. ИЛ (Л) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком указана в акте отбора). Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Л) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб). Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Л).*

Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,
литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;
литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7

Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: cherepovets@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),
начальник бактериологической лаборатории

 Ю.В.Кузькина

5 апреля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 24-01-02-2757 от 5 апреля 2024 г.

Заказчик (полное наименование)*:	Муниципальное унитарное предприятие Чагодощенского муниципального округа "Универсал"
Юридический адрес заказчика*:	162431, Вологодская область, Чагодощенский район, рабочий поселок Сазоново, Советская улица, дом 47
Фактический адрес заказчика*:	162400, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Сазанова улица, дом 2а
Контактный телефон*:	+7 960-294-53-86
ИНН заказчика*:	3522004644
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	заявка от 27.02.2024 №Ж000-000215
Цель испытаний*:	производственный контроль
Код образца (пробы):	35-00-01/03843-24
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Источник исследования*:	Водопровод МУП "Универсал", внутренняя сеть
Место отбора, адрес*:	Чагодощенский р-н, п. Сазоново, улица Авиации, д.2
Точка отбора*:	водоразборный кран на вводе в здание ДРСУ
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 08 ч. 20 мин. 27 марта 2024 г. по 08 ч. 10 мин. 27 марта 2024 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	инженер- эколог Аллаберганова В.Л.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	Без номера от 27.03.2024
Дата и время доставки (образца) пробы:	27 марта 2024 г. в 16 ч. 04 мин.

должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач-бактериолог Скопенко О.Л.
Описание образца (пробы) испытаний:	1 по 0,5 дм3 стерильная стеклянная бутылка
Дополнительные сведения:	Проба не опечатана

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

**Бактериологическая лаборатория
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,
Литер А главный корпус, 2 этаж помещения № 16-46**

Дата и время доставки образца (пробы):	27 марта 2024 г. в 16 ч. 14 мин.
Дата начала исследования:	27 марта 2024 г.
Дата окончания исследования:	29 марта 2024 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат Тип 1293/LP -111	293/9	Протокол № 9 до 18.03.2026

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 глава VII п.7.3
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0 КОЕ/1 см ³	не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 глава V п.5.2, п.5.3
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 глава VI п.6.3
Энтерококки	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 глава VIII п.8.3

Дополнительные сведения по результатам испытаний: отсутствуют

Информация о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствует

Мнения и интерпретации: отсутствуют

Ответственный за оформление протокола:

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Л) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация предоставленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Л) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Л).*